



INFORMAZIONI TECNICHE



COME SI CALCOLANO GLI ABITANTI EQUIVALENTI

- **CASA DI CIVILE ABITAZIONE** - conteggio dei posti letto:
 - 1 A. E. per camere da letto con superficie fino a 13,90 m²
 - 2 A. E. per camere da letto con superficie superiore a 14 m²
- **ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO** - come per le case di civile abitazione;
aggiungere 1 A. E. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m² oltre i 14 m²;
per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.
- **FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI**
 - 1 A. E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
- **DITTE, UFFICI COMMERCIALI, NEGOZI**
 - 1 A. E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
- **RISTORANTI E TRATTORIE** - per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m²;
al numero dei clienti si somma il personale dipendente;
1 a. e. ogni 3 persone così risultanti.
- **BAR CIRCOLI E CLUB** - come al punto precedente ma calcolando 1 A. E. ogni 7 persone.
- **CINEMA STADI TEATRI** - ad ogni trenta utenti corrisponde 1 A. E.
- **SCUOLE PALESTRE** - ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 A. E.

Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta (contattare il nostro ufficio tecnico).

Nota.

Dopo aver calcolato il numero di Abitanti Equivalenti, è necessario informarsi presso gli organi competenti locali (A.R.P.A, Provincia, HERA), per determinare il tipo di impianto da installare.

La dotazione idrica da calcolare può variare da Lt. 100 a Lt. 250 per ogni Abitante Equivalente, in base ai regolamenti locali ed al tipo di attività.

Consigli per i tecnici e l'impresa

Fotografare l'impianto fognario e consegnare alla proprietà un rilevamento fotografico e un progetto cartaceo. Importante per effettuare la manutenzione delle vasche installate.